

GODKÄNNANDEBEVIS 1439/97

Nedanstående produkt har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis.

SAKORD: SPILLVATTEN
Brunnar, avskiljare

SLAMAVSKILJARE I STÅLFIBERBETONG 4 KBM

Innehavare	Tranås Cementvarufabrik AB, Majmålavägen, Hjälmaryds industriområde, 573 38 Tranås. Tel: 0140-125 70, fax: 0140-125 50. Org. nr: 556609-5237.		
Produkt	Slamavskiljaren utgörs av två seriekopplade behållare tillverkade av stålfiberbetong. Behållaren nedströms är indelad i tre kammare med mellanväggar. Arbetsöppningarna är Ø 640 mm och försedda med ej körbara tunga lock av betong.		
Avsedd användning	Används i spillvatteninstallationer för slamavskiljning före utsläpp. Slamavskiljaren är avsedd för BDT + KL - vatten från två hushåll (= max 10 pers.).		
Handelsnamn	Tranåsbrunnen (4 kbm).		
Bedömning	Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR) och Konstruktionsregler (BKR):		
		BBR	BKR
	Spillvatten	6:621	1:a stycket
	Behandling av spillvatten	6:6211	1:a meningen
	Material, utförande m.m.	6:624	1:a meningen
	Utsläpp till omgivningen, allmänt	6:71	
	Annan bassäng, behållare, brunn o.d. (Barnsäkerhet)	8:62	
	Dimensionering i brottgränstillstånd		7:31
	Dimensionering i bruksgränstillstånd		7:32
	Beständighet enligt kraven i SS-EN 1917 och SS 22 70 01:2005.		
Tillhörande handling	Läggingsanvisning för slamavskiljare i stålfiberbetong (4 kbm), daterad 2006-01-26.		

- Kontroll** Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar betecknade CB9 och CB26 och övervakas av ett oberoende tredjepartsorgan, Nordcert AB. Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att montering överensstämmer med tillhörande handlingar.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Tranås Cementvarufabrik AB, Tranås.
- Märkning** Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/skrift på varje levererad produkt och omfattar:
- | | |
|------------------------------------------|-----------------|
| Tillverkarens fabriksnummer | F06 |
| P-märke | Þ |
| Produktens typbeteckning | BDT+KL 2 |
| Godkännandebevisets nummer | 1439/97 |
| Löpande tillverkningsnummer eller -datum | datum |
| Besiktningsorgan | BBC |
- I tillhörande handling finns följande märkning med:
- | | |
|--------------------|---------------|
| Certifieringsorgan | SITAC |
| Egenskaper | 4,0 m3 |
- Avskiljaren skall märkas med varning mot nedstigning. Märkningen skall vara synlig när avskiljare är i drift.
- Bedömningsunderlag** Rapport nr 97E1 2920 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
Rapport nr 98B4,4570 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.
Kvalitetsmanual beteckning 0961/95 daterad 2000-12-19.
- Kommentarer** Utsläpp från små slamavskiljare regleras enligt miljöbalken och skall prövas av miljö- och hälsoskyddsmynd.
- Godkännandet gäller under förutsättning:
att avskiljare avsedd för markförläggning är dimensionerad för aktuell jord- och trafiklast samt för jordtryck.
att avskiljaren förses med betäckning säkrad mot otillbörlig avlyftning genom att betäckningen alternativt är låsbar med hänglås, är typgodkänd, eller väger minst 50 kg.
Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2001-02-22.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2011-04-24.



Ronald Green



Tor Bakke